



**BIURO  
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH**

Warszawa, 17 grudnia 2015 r.

**Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich  
Krzysztof Olkowicz**

**KMP.570.1.2014.MMo**

**Pan  
nadinsp. Cezary Popławski  
Zastępca Komendanta Głównego Policji  
ul. Puławska 148/150  
02-624 Warszawa**

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 października 2015 r. (data wpływu do BRPO dnia 29 października 2015 r.) uprzejmie dziękuję za złożenie deklaracji kontynuowania działań skierowanych na dostosowanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (dalej: PdOZ, jednostka) do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę, iż nie wszystkie wskazane przez Pana jednostki można uznać za spełniające wszystkie standardy w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością lub mających trudności z poruszaniem się.

Rozwiązanie, które zapewni zatrzymanym i doprowadzonym w celu wytrzeźwienia, pełną swobodę poruszania się i samoobsługi, obejmować powinno całą ścieżkę od wejścia do komendy lub komisariatu, po pokoje dla osób zatrzymanych i sanitariaty. Należy zatem:

- wyeliminować bariery architektoniczne w postaci schodów (np. za pomocą podnośnika schodowego lub pionowego) oraz progów powyżej 2 cm;
- zapewnić odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych (120 cm) i przestrzeni manewrowej (150 cm x 150 cm);
- toaletę wyposażyć armaturę spełniającą określone parametry: muszla ustępowa o wysokości 45-50 cm; przy muszli poręczę w odległości 40 cm od osi muszli do osi poręczy na wysokości 70 – 85 cm, mierzone do wierzchu górnej poręczy; korzystne jest też zainstalowanie poręczy z obu stron umywalki; umywalka, której górna krawędź wynosi 85 cm, a dolnej min. 70 cm, z możliwym podjazdem pod umywalkę wózkami; prawidłowe jest zastosowanie baterii z przedłużoną dźwignią lub uruchamianej fotokomórką; prysznic nie zawierający progów, z krzeselkiem i oporęczowaniem;

- wyposażyć pokoje dla zatrzymanych w prycze lub podesty o wysokości 45 – 55 cm oraz stoły, których wysokość blatu oscyluje pomiędzy 67-80 cm, a miejsce na nogi osoby siedzącej na wózku wynosi min. 30 cm;
- zamontować przyciski instalacji przyzywowej na wysokości 90-120 cm;
- obniżyć blat recepcji, w której dokonywane jest przyjęcie do wysokości 90 cm.

Powyższe parametry zostały wskazane przez pracowników fundacji *Polska bez barier* przedstawicielom Krajowego Mechanizmu Prewencji jako najbardziej optymalne z perspektywy osoby poruszającej się na wózku. Korzystając z wytycznych przedstawionych podczas szkolenia w tym zakresie, pracownicy BRPO formułują powyższe zalecenia w zakresie dostępności miejsc pozbawienia wolności dla osób z niepełnosprawnościami.

Przypomnienia jednocześnie wymaga, iż niepełnosprawność nie oznacza jedynie poruszania się na wózku, czy o kulach. Dotyczy ona także osób, które mają dysfunkcje sensoryczne, wymagające odpowiednich warunków pobytu. Należy pamiętać o oznaczaniu progów, kantów, czy przeszklonych powierzchni, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób z dysfunkcją wzroku.

Nawiązując ponownie do przedstawionego przez Pana wykazu jednostek, zwracam się do Pana z pytaniem o rozwiązanie przyjęte w zakresie umieszczania osób z niepełnosprawnościami w województwach, w których dostosowanie PdOZ przewidziano na 2016-19 rok lub nie określono jego terminu.

Z poważaniem,

Podpis na oryginale